

# ANWENDUNGSBEISPIEL WETTERSTATION

Beispielprojekt für die Wetterstation Windancer KNX-GPS



# BEISPIELPROJEKT FÜR SMARTE SONNENSCHUTZSTEUERUNG MIT WETTERSTATION WINDANCER KNX-GPS

Im Beispielprojekt verwendete Geräte-Applikationen:



Wetterstation  
**Windancer KNX-GPS**  
Elsner 71236



2x Raum-Controller mit  
Touch-Display  
**Cala Touch KNX T**  
Elsner 7080x



Raumtemperatur-Regler und  
Taster für Sonnenschutz  
**Cala KNX T 201 Sunblind**  
Elsner 7099x



Taster für Temperatur-  
regelung, Licht und Sonnen-  
schutz **KNX eTR 208 Light/  
Sunblind**  
Elsner 7119x



2x Aktor für Antriebe Auf/Ab  
**KNX S4**  
Elsner 70540  
für Fenster, Markise, Roll-  
laden, Jalousie

[Beispielprojekt hier herunterladen](#)

Die grundlegenden Parameterbeschreibungen finden Sie im Handbuch des Windancer KNX(-GPS).

In der Projektdatei wurden folgende Einstellungen in der Applikation der Wetterstation Windancer KNX-GPS getroffen:

## 01 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Hier werden die Standardeinstellungen verwendet. Das Objekt Hilfsspannungsstatus (Nr. 0) wird bei Änderung gesendet, um die Hilfsspannung bei Bedarf überwachen zu können. Die Hilfsspannung wird für eine korrekte Niederschlagserkennung benötigt.

## 02 GPS-EINSTELLUNGEN



### Cala Touch KNX T

Datum und Uhrzeit der Wetterstation werden ausschließlich für den Bildschirmschoner der beiden Cala Touch KNX T verwendet. Der Bildschirmschoner zeigt zusätzlich die Innen- und Außentemperatur – siehe *Kapitel 06 Temperatur*.

## 03 STANDORT

### Cala Touch KNX T

Die Wetterstation berechnet aus Standort und Zeitsignal die lokale Uhrzeit. Daher muss für eine korrekte Aus- und Wiedergabe der Zeit auch der Standort konfiguriert sein. Der hier eingegebene Standort wird verwendet, solange noch kein GPS-Signal empfangen wurde. Das Datum und die Uhrzeit werden für den Bildschirmschoner der beiden Cala Touch KNX T verwendet – siehe *Kapitel 02 GPS Einstellungen*.

### Markise

Der Regenausgang 1 der Wetterstation wird als Regenalarm für die Markise an Kanal A des Jalousieaktors 4.2 (JA4.2 UV EG KNX S4) verwendet.

Die Markise fährt ein, sobald es anfängt zu regnen und ist während des Regenalarms für Automatik- und Manuell-Funktionen gesperrt.

Die Markise wird wieder freigegeben, wenn es 20 min nicht mehr geregnet hat. Im Manuellbetrieb führt die Markise keine Aktion aus (bleibt in sicherer Position); im Automatikbetrieb führt die Markise den letzten Automatikbefehl aus. Das Ausfahren kann allerdings durch einen aktiven Windalarm unterbunden werden – siehe *Kapitel 07 Windgrenzwert 1*.

Der Regen-Schaltausgang (0 oder 1) wird bei Änderung und jede Minute an den Jalousieaktor 4.2 (JA4.2 UV EG KNX S4) gesendet. Als zusätzliche Sicherheit wird für den Regen-Schaltausgang die Überwachung des Sperrobjekts des Aktors verwendet. D. h. wenn das Telegramm des Regen-Schaltausgangs der Wetterstation 10 min lang nicht mehr am Aktor ankommt, fährt die Markise in sichere Position. Das kann beispielsweise bei einem Defekt der KNX-Leitung passieren. Als Faustregel sollte der Überwachungszeitraum mindestens dreimal so lang sein wie der Sendezyklus.

Die meisten Markisenmotoren haben einen integrierten Thermoschutz, der den Motor ausschaltet, wenn dieser zu heiß wird. Deswegen wird hier die Wartezeit nach Regen auf 20 min gesetzt. So hat der Motor im Hochsommer auch genügend Zeit wieder abzukühlen. Dies ist vor allem wichtig für den Fall, dass nach kurzer Zeit wieder ein Fahrbefehl folgt, z. B. ein Windalarm. Dann kann der Motor die Markise auf jeden Fall wieder einfahren.

### Fenster

Der Regenausgang 2 der Wetterstation wird als Regenalarm für das Fenster an Kanal B des Jalousieaktors 4.2 (JA4.2 UV EG KNX S4) verwendet.

Das Fenster schließt, sobald es anfängt zu regnen und ist während des Regenalarms für Automatik- und Manuell-Funktionen gesperrt.

Das Fenster wird wieder freigegeben, wenn es 5 min nicht mehr geregnet hat. Im Manuellbetrieb führt das Fenster keine Aktion aus (bleibt in sicherer Position); im Automatikbetrieb führt das Fenster den letzten Automatikbefehl aus. Das Öffnen kann allerdings durch einen aktiven Windalarm unterbunden werden – siehe *Kapitel 07 Windgrenzwert 3*.

Der Regen-Schaltausgang (0 oder 1) wird bei Änderung und jede Minute an den Jalousieaktor 4.2 (JA4.2 UV EG KNX S4) gesendet. Als zusätzliche Sicherheit wird für den Regen-Schaltausgang die Überwachung des Sperrobjekts des Aktors verwendet. D. h. wenn das Telegramm des Regen-Schaltausgangs der Wetterstation 10 min lang nicht mehr am Aktor ankommt, fährt das Fenster in sichere Position. Das kann beispielsweise bei einem Defekt der KNX-Leitung passieren. Als Faustregel sollte der Überwachungszeitraum mindestens dreimal so lang sein wie der Sendezyklus.

### Rollladen

Die Nachterkennung der Wetterstation, d. h. Helligkeit unter 10 Lux, ist über die ODER Logik 2 mit der Wochen-Zeitschaltuhr verknüpft:

Der Rollladen fährt ganz nach oben 1 min nach Umschalten auf Tag (Schaltverzögerung), allerdings montags bis freitags frühestens um 7:00 Uhr, am Wochenende frühestens um 8:00 Uhr.

Der Rollladen fährt ganz nach unten 1 min nach Umschalten auf Nacht (Schaltverzögerung) ODER montags bis freitags spätestens um 22:00 Uhr, am Wochenende spätestens um 23:00 Uhr.

Wenn im Sommer schon morgens vor 7:00 Uhr eine Helligkeit von 50 kLux überschritten wird, fährt der Rollladen aufgrund der Beschattungsautomatik auf 80% hoch – siehe *Kapitel 10 Fassade 1 (Einstellungen und Aktionen)*. Es gibt zwischen der ODER Logik und der Beschattungsautomatik keine Priorität, sondern es wird immer der nächste Befehl ausgeführt.

### Jalousie

Die Nachterkennung der Wetterstation, d. h. Helligkeit unter 10 Lux, ist über die ODER Logik 2 mit der Wochen-Zeitschaltuhr verknüpft und zwar folgendermaßen:

Alle drei Jalousien fahren ganz nach oben 1 min nach Umschalten auf Tag (Schaltverzögerung), allerdings montags bis freitags frühestens um 7:00 Uhr, am Wochenende frühestens um 8:00 Uhr.

Alle drei Jalousien fahren ganz nach unten 1 min nach Umschalten auf Nacht (Schaltverzögerung) ODER montags bis freitags spätestens um 22:00 Uhr, am Wochenende spätestens um 23:00 Uhr.

Wenn im Sommer schon morgens vor 7:00 Uhr eine Helligkeit von 50 kLux überschritten wird, öffnen die Jalousien ihre Lamellen aufgrund der Beschattungsautomatik – siehe *Kapitel 10 Fassade 3 (Einstellungen und Aktionen)*. Es gibt zwischen der ODER-Logik und der Beschattungsautomatik keine Priorität, sondern es wird immer der nächste Befehl ausgeführt.

### **Cala Touch KNX T (EG Diele – 10.1.13)**

Über das Menü „Licht 1“ (Sperrzeit - Nacht) des Cala Touch KNX T, der sich in der Diele im Erdgeschoss befindet, kann die ODER Logik 2 gesperrt werden. Der Rollladen und die drei Jalousien fahren dann nicht mehr hoch, wenn es Tag wird oder 7:00/8:00 Uhr ist und auch nicht herunter, wenn es Nacht wird oder 22:00/23:00 Uhr ist. Verwenden Sie diese Funktion z. B., wenn Sie länger ausschlafen möchten. Aber Achtung: Die Beschattungsautomatik ist weiterhin aktiv. Das heißt ab 50 kLux Helligkeit fahren die Beschattungen wie in *Kapitel 10 Beschattung* beschrieben.

## 06 TEMPERATUR

### **Cala Touch KNX T**

Die Außentemperatur wird zusammen mit Datum/Uhrzeit der Wetterstation und Innentemperatur für den Bildschirmschoner der beiden Cala Touch KNX T verwendet.

#### **Jalousie**

Die Außentemperatur der Wetterstation wird für den Wärmeschutz durch die beiden Jalousien Richtung Süden an Kanal C und D des Jalousieaktors 4.1 (JA4.1 UV EG KNX S4) verwendet – siehe *Kapitel 10 Fassade 3 (Einstellungen und Aktionen)*.

## 07 WIND

Die **drei Windgrenzwerte** werden für Sicherheitsfunktionen verwendet:

#### **Windgrenzwert 1 – Markise**

Die Markise fährt ein, sobald die Windgeschwindigkeit 4 m/s überschreitet und ist während des Windalarms für Automatik- und Manuell-Funktionen gesperrt.

Die Markise wird wieder freigegeben, wenn der Wind 5 min lang (Schaltverzögerung) den Grenzwert von 4 m/s um die Hysterese von 30% unterschreitet, also unter 2,8 m/s liegt. Im Manuellbetrieb führt die Markise keine Aktion aus (bleibt in sicherer Position); im Automatikbetrieb führt die Markise den letzten Automatikbefehl aus. Das Ausfahren kann allerdings durch einen aktiven Regenalarm unterbunden werden – siehe *Kapitel 04 Regen*.

Der Schaltausgang des Windgrenzwerts (0 oder 1) wird bei Änderung und alle 2 min an den Jalousieaktor 4.2 (JA4.2 UV EG KNX S4) gesendet. Als zusätzliche Sicherheit wird für den Windgrenzwert die Überwachung des Sperrobjekts des Aktors verwendet. D. h. wenn das Schaltausgangs-Telegramm des Windgrenzwerts der Wetterstation 10 min lang nicht mehr am Aktor ankommt, fährt die Markise in sichere Position. Das kann beispielsweise bei einem Defekt der KNX-Leitung passieren. Als Faustregel sollte der Überwachungszeitraum mindestens dreimal so lang sein wie der Sendezyklus.

**Achtung!** Der passende Windgrenzwert ist abhängig von der Messposition der Wetterstation und der Empfindlichkeit der Markise! Verwenden Sie ggf. einen anderen Windgrenzwert, um die Markise einzufahren! Stellen Sie zu Anfang lieber einen niedrigen Grenzwert ein, beobachten Sie, wie die Markise reagiert und erhöhen Sie diesen ggf. nachträglich.

#### **Windgrenzwert 2 – Jalousie**

Die drei Jalousien fahren ein, sobald die Windgeschwindigkeit 12 m/s überschreitet und sind während des Windalarms für Automatik- und Manuell-Funktionen gesperrt.

Die drei Jalousien werden wieder freigegeben, wenn der Wind 5 min lang (Schaltverzögerung) den Grenzwert von 12 m/s um die Hysterese von 30% unterschreitet, also unter 8,4 m/s liegt. Im Manuellbetrieb führen die Jalousien keine Aktion aus (bleiben in sicherer Position); im Automatikbetrieb führen die Jalousien den letzten Automatikbefehl aus.

Der Schaltausgang des Windgrenzwerts (0 oder 1) wird bei Änderung und alle 2 min an den Jalousieaktor 4.1 (JA4.1 UV EG KNX S4) gesendet. Als zusätzliche Sicherheit wird für den Windgrenzwert die Überwachung des Sperrobjekts des Aktors verwendet. D. h. wenn das Schaltausgangs-Telegramm des Windgrenzwerts der Wetterstation 10 min lang nicht mehr am Aktor ankommt, fahren die Jalousien in sichere Position. Das kann beispielsweise bei einem Defekt der KNX-Leitung passieren. Als Faustregel sollte der Überwachungszeitraum mindestens dreimal so lang sein wie der Sendezyklus.

### **Windgrenzwert 3 – Fenster**

Das Fenster schließt, sobald die Windgeschwindigkeit 16 m/s überschreitet und ist während des Windalarms für Automatik- und Manuell-Funktionen gesperrt.

Das Fenster wird wieder freigegeben, wenn der Wind 5 min lang (Schaltverzögerung) den Grenzwert von 16 m/s um die Hysterese von 30% unterschreitet, also unter 11,2 m/s liegt. Im Manuellbetrieb führt das Fenster keine Aktion aus (bleibt in sicherer Position); im Automatikbetrieb führt das Fenster den letzten Automatikbefehl aus. Das Öffnen kann allerdings durch einen aktiven Regenalarm unterbunden werden – siehe *Kapitel 04 Regen*.

Der Schaltausgang des Windgrenzwerts (0 oder 1) wird bei Änderung und alle 2 min an den Jalousieaktor 4.2 (JA4.2 UV EG KNX S4) gesendet. Als zusätzliche Sicherheit wird für den Windgrenzwert die Überwachung des Sperrobjekts des Aktors verwendet. D. h. wenn das Schaltausgangs-Telegramm des Windgrenzwerts der Wetterstation 10 min lang nicht mehr am Aktor ankommt, fährt das Fenster in sichere Position. Das kann beispielsweise bei einem Defekt der KNX-Leitung passieren. Als Faustregel sollte der Überwachungszeitraum mindestens dreimal so lang sein wie der Sendezyklus.

## 08 HELBIGKEIT

Der Helligkeitsgrenzwert von 50 kLux wird für die integrierte Beschattungssteuerung verwendet, siehe *Kapitel 10 Beschattung*.

## 09 DÄMMERUNG

Die Dämmerungsgrenzwerte werden nicht verwendet.

## 10 BESCHATTUNG

Es werden 4 Fassaden und die Wärmeschutztemperatur für verschiedene Aktionen verwendet:

### **Fassade 1 (Einstellungen und Aktionen) – Rollläden**

Der Rollladen fährt auf 80%, wenn der Helligkeitsgrenzwert von 50 kLux 2 min lang überschritten wird, während die Sonne aus Osten auf die Fassade scheint (Azimut: 0° bis 180°). Siehe auch *Kapitel 08 Helligkeit*.

Der Rollladen fährt ein, wenn der Helligkeitsgrenzwert von 50 kLux 25 min lang um die Hysterese von 30% unterschritten wird, also unter 35 kLux liegt.

Der Rollladen reagiert nicht auf Regen oder Wind.

### **Fassade 2 (Einstellungen und Aktionen) – Jalousie Ost ohne Sonnenstandsnachführung**

Die Jalousie fährt auf Fahrposition 100% und Lamellenstellung 75%, wenn der Helligkeitsgrenzwert von 50 kLux 2 min lang überschritten wird, während die Sonne aus Osten auf die Fassade scheint (Azimut: 0° bis 180°). Siehe auch *Kapitel 08 Helligkeit*.

Die Lamellen fahren auf 0%, wenn der Helligkeitsgrenzwert von 50 kLux 10 min lang um die Hysterese von 30% unterschritten wird, also unter 35 kLux liegt.

Die Jalousie fährt ein, wenn die Helligkeit weitere 20 min lang unter diesen 35 kLux bleibt.

Bei Windalarm fährt die Jalousie in jedem Fall ein – siehe *Kapitel 07 Windgrenzwert 2*.

### **Fassade 3 (Einstellungen und Aktionen) – Jalousien Süd (2x) mit Lamellennachführung**

Die Jalousien fahren auf die Fahrposition 100% und die Lamellen folgen dem Sonnenstand, wenn der Helligkeitsgrenzwert von 50 kLux 2 min lang überschritten wird, während die Sonne aus Süden auf die Fassade scheint (Azimut: 90° bis 270°). Siehe auch *Kapitel 08 Helligkeit*.

Die Lamellen fahren auf 0%, wenn der Helligkeitsgrenzwert von 50 kLux 10 min lang um die Hysterese von 30% unterschritten wird, also unter 35 kLux liegt.

Die Jalousien fahren ein, wenn die Helligkeit weitere 20 min lang unter diesen 35 kLux bleibt.

Wenn die Außentemperatur 35 °C überschreitet, dann fahren die Jalousien auf die Fahrposition 100% und die Lamellenstellung 100%. Dieser Wärmeschutz bleibt erhalten, bis die 35 °C um die Hysterese von 5 °C unterschritten werden, also unter 30 °C liegt.

Bei Windalarm fahren die Jalousien in jedem Fall ein – siehe *Kapitel 07 Windgrenzwert 2*.

-  **Fassade 4 (Einstellungen und Aktionen) – Markise**  
Die Markise fährt auf Fahrposition 70%, wenn der Helligkeitsgrenzwert von 50 kLux 2 min lang überschritten wird, während die Sonne aus Süden auf die Fassade scheint (Azimut: 90° bis 270°). Siehe auch *Kapitel 08 Helligkeit*.  
Die Markise fährt ein, wenn der Helligkeitsgrenzwert von 50 kLux 30 min lang um die Hysterese von 30% unterschritten wird, also unter 35 kLux liegt.  
Bei Wind- oder Regenalarm fährt die Markise in jedem Fall ein – siehe *Kapitel 07 Windgrenzwert 1*.

## 11 KALENDER-ZEITSCHALTUHR

Die Kalender-Zeitschaltuhr wird nicht verwendet.

## 12 WOCHEN-ZEITSCHALTUHR

Die Wochen-Zeitschaltuhr ist über die ODER Logik 2 mit der Nachterkennung verknüpft – siehe *Kapitel 05 Nacht*.

## 13 LOGIK

Es wird die ODER Logik 1-3 verwendet:

-  **ODER Logik 1 – Markise**  
Der Regenalarm 1 ist mit dem Windalarm 1 verknüpft: Wenn mindestens ein Alarm aktiv ist, wird eine 1 gesendet.  
Bei Regenalarm 1 oder Windalarm 1 wird die manuelle Bedienung der Markise gesperrt und wenn kein Alarm mehr anliegt, führt die Markise den letzten Automatikbefehl aus.

### **ODER Logik 2 – Zeit/Nachtschalten**

Die Wochen-Zeitschaltuhr ist mit dem Schaltausgang Nacht verknüpft – siehe *Kapitel 05 Nacht*.

-  **ODER Logik 3 – Fenster**  
Der Regenalarm 2 ist mit dem Windalarm 3 verknüpft: Wenn mindestens ein Alarm aktiv ist, wird eine 1 gesendet. Bei Regenalarm 2 oder Windalarm 3 wird die manuelle Bedienung des Fensters gesperrt.

Belegung der Aktoren-Kanäle:

**Aktor JA4.1 UV EG KNX S4**

- Rollladen (Kanal A)
- Jalousie Ost (Kanal B)
- Jalousie Süd 1 (Kanal C)
- Jalousie Süd 2 (Kanal D)

**Aktor JA4.2 UV EG KNX S4**

- Markise (Kanal A)
- Fenster (Kanal B)



KNX eTR 208 Light/Sunblind

103   Antrieb Langzeit	1/0/50   Kanal A - Manuell Langzeit	101
104   Antrieb Langzeit	1/0/51   Kanal A - Manuell Kurzzeit	102

301   Kanal B - Manuell Langzeit	1/0/50   Antrieb Langzeit	101
302   Kanal B - Manuell Kurzzeit	1/0/51   Antrieb Kurzzeit	102



Cala KNX T 201 Sunblind

0/0/55   Wind GW 2: SA	59
0/0/55   Fas. 2: Sicherh. (1=ak.)	124
0/0/55   Wind GW 2: SA	59
0/0/55   Fas. 3: Sicherh. (1=ak.)	129

59   Wind GW 2: SA	0/0/55   Kanal B - Sp. 3 - Windsp.-obj.	391
59   Wind GW 2: SA	0/0/55   Kanal C - Sp. 3 - Windsp.-obj.	591
59   Wind GW 2: SA	0/0/55   Kanal D - Sp. 3 - Windsp.-obj.	791
116   Fassade 1: Fahrpos.	0/1/16   Kanal A - Manuell Fahrpos.	103
121   Fassade 2: Fahrpos.	0/1/26   Kanal B - Manuell Fahrpos.	303
122   Fassade 2: Lam.-st.	0/1/27   Kanal B - Manuell Lam.-pos.	304
126   Fassade 3: Fahrpos.	0/1/36   Kanal C - Manuell Fahrpos.	503
126   Fassade 3: Fahrpos.	0/1/36   Kanal D - Autom. Fahrpos.	707
127   Fassade 3: Lam.-st.	0/1/37   Kanal C - Manuell Lam.-pos.	504
127   Fassade 3: Lam.-st.	0/1/37   Kanal D - Autom. Lam.-pos.	708
233   ODER Logik 2: 1Bit SA	0/1/0   Kanal A - Manuell Langzeit	101
233   ODER Logik 2: 1Bit SA	0/1/0   Kanal B - Manuell Langzeit	301
233   ODER Logik 2: 1Bit SA	0/1/0   Kanal C - Manuell Langzeit	501
233   ODER Logik 2: 1Bit SA	0/1/0   Kanal D - Manuell Langzeit	701



Aktor KNX S4

501   Kanal C - Manuell Langzeit	1/2/50   Antrieb 1 Langzeit	44
502   Kanal C - Manuell Kurzzeit	1/2/51   Antrieb 1 Kurzzeit	45
503   Kanal C - Manuell Fahrpos.	1/2/52   Antrieb 1 Fahrpos.	46
504   Kanal C - Manuell Lam.-pos.	1/2/53   Antrieb 1 Lam.-pos.	47
511   Kanal C - akt. Fahrpos.	1/2/54   Antrieb 1 Fahrpos.	46
512   Kanal C - akt. Lam.-pos.	1/2/55   Antrieb 1 Lam.-pos.	47
701   Kanal D - Manuell Langzeit	1/2/60   Antrieb 2 Langzeit	49
702   Kanal D - Manuell Kurzzeit	1/2/61   Antrieb 2 Kurzzeit	50
703   Kanal D - Manuell Fahrpos.	1/2/62   Antrieb 2 Fahrpos.	51
704   Kanal D - Manuell Lam.-pos.	1/2/63   Antrieb 2 Lam.-pos.	52
711   Kanal D - akt. Fahrpos.	1/2/64   Antrieb 2 Fahrpos.	51
712   Kanal D - akt. Lam.-pos.	1/2/65   Antrieb 2 Lam.-pos.	52
710   Kanal D - Autom. Sperrobj.	1/2/70   Licht 1 Schalten	34
709   Kanal D - Wech. v. M auf A	1/2/69   Licht 2 Schalten	37
700   Kanal D - Status A/M	1/2/68   Licht 2 Schalten	37



Wetterstation  
Windancer KNX-GPS

0/1/46   ODER Logik 1: 1 Bit SA	229
0/1/46   Fas. 4: Sicherh. (1=ak.)	134

1   GPS Datum	0/0/10   Datum	17
2   GPS Uhrzeit	0/0/11   Uhrzeit	18
14   Temp.-messwert	0/0/40   Bildschirmschon. Außentemp.	29
59   Wind GW 2: SA	0/0/55   Antrieb 1 Bediensperre	48
59   Wind GW 2: SA	0/0/55   Antrieb 2 Bediensperre	53
229   ODER Logik 1: 1 Bit SA	0/1/46   Antrieb 3 Bediensperre	58



Cala Touch KNX T  
(10.1.12)

7   Regen: SA 1	0/0/20   Kanal A - Sp. 4 - Reg.-sp.-obj.	199
8   Regen: SA 2	0/0/21   Kanal B - Sp. 4 - Reg.-sp.-obj.	399
53   Wind GW 1: SA	0/0/53   Kanal A - Sp. 3 - Windsp.-obj.	191
65   Wind GW 3: SA	0/0/57   Kanal B - Sp. 3 - Windsp.-obj.	391
131   Fassade 4: Fahrpos.	0/1/45   Kanal A - Manuell Fahrpos.	103



Aktor KNX S4

101   Kanal A - Manuell Langzeit	1/3/100   Antrieb 3 Langzeit	54
102   Kanal A - Manuell Kurzzeit	1/3/101   Antrieb 3 Kurzzeit	55
103   Kanal A - Manuell Fahrpos.	1/3/102   Antrieb 3 Fahrpos.	56
111   Kanal A - akt. Fahrpos.	1/3/103   Antrieb 3 Fahrpos	56
301   Kanal B - Manuell Langzeit	1/4/50   Antrieb 1 Langzeit	44
302   Kanal B - Manuell Kurzzeit	1/4/51   Antrieb 1 Kurzzeit	45
303   Kanal B - Manuell Fahrpos.	1/4/52   Antrieb 1 Fahrpos.	46
311   Kanal B - akt. Fahrpos.	1/4/53   Antrieb 1 Fahrpos	46

1   GPS Datum	0/0/10   Datum	17
2   GPS Uhrzeit	0/0/11   Uhrzeit	18
14   Temp.-messwert	0/0/40   Bildschirmschon. Außentemp.	29
237   ODER Logik 3: 1 Bit SA	0/1/2   Antrieb 1 Bediensperre	48
236   ODER Logik 2: Ausg. Sp.	0/1/1   Licht 1 Schalten	34



Cala Touch KNX T  
(10.1.13)